



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

22.02.2024 № ИВ-229-5207

На № 8 от 02.02.2024

Заведующему

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Детский сад

№ 375 г. Челябинска»

О.Ю. Корневой

ул. Гражданская, д. 10Б
г. Челябинск, 454078

О направлении решения

Уважаемая Ольга Юрьевна!

В порядке требований статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем Вам решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 450/1/1 от 01.06.2021.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 585BF49183364A19457E81898271AF0F
Владелец: Окороков Андрей Валерьевич
Действителен с 26.12.2023 по 20.03.2025

А.В. Окороков

Ширманова Ирина Александровна
8-905-002-3163

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных
с исполнением ранее выданного предписания**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору, Ширманова Ирина Александровна, рассмотрев отчет по исполнению пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 450/1/1 от 01.06.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу — Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Детский сад № 375 г. Челябинска» (далее по тексту — МБОУ «ДС № 375 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Гражданская, д. 10Б, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее по тексту — Федеральный закон № 248-ФЗ),

УСТАНОВИЛ

Предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании распоряжения № 450 от 24.03.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.08.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Текст речевого оповещения понятен не только работникам учреждения, но и детям, содержит слова, вызывающие панику у детей дошкольного возраста — представлена копия письма от ООО ТЦ «СпецМонтаж» (иск. № 8 от 02.06.2021) о технических работах по изменению записи речевого оповещения «Рокот-2».
2. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм, фактически расстояние между приборами от 20 мм до 40 мм — представлена копия журнала о проведенных работах, фотоматериалы.
3. Аварийное освещение на путях эвакуации (лестничная клетка центральный вход около 8 группы) находится в неработоспособном состоянии — представлена копия журнала о проведенных восстановительных работах, фотоматериалы.
4. Аварийное освещение на путях эвакуации (коридор около музыкального зала) находится в неработоспособном состоянии — представлена копия журнала о проведенных восстановительных работах, фотоматериалы.
5. Аварийное освещение на путях эвакуации (лестничная клетка центральный вход около 6 группы) находится в неработоспособном состоянии — представлена копия журнала о проведенных восстановительных работах, фотоматериалы.
6. Аварийное освещение на путях эвакуации (коридор около 10 группы) находится в неработоспособном состоянии — представлена копия журнала о проведенных восстановительных работах, фотоматериалы.

7. Аварийное освещение на путях эвакуации (лестничная клетка левое крыло около 4 группы) находится в неработоспособном состоянии — представлена копия журнала о проведенных восстановительных работах, фотоматериалы.

8. Аварийное освещение на путях эвакуации (лестничная клетка левое крыло около 2 группы) находится в неработоспособном состоянии — представлена копия журнала о проведенных восстановительных работах, фотоматериалы.

9. Аварийное освещение на путях эвакуации (коридор 1 этажа) находится в неработоспособном состоянии — представлена копия журнала о проведенных восстановительных работах, фотоматериалы.

10. В групповой ячейке №9,10, кабинете заведующего для отделки пола использован материал (линолеум) со свойствами пожарной опасности КМЗ — представлено письмо № 24 от 21.02.2024, копия сертификата соответствия № С-РУ.ПБ73.В.01298.

11. В кабинете заведующего для отделки стен применены материалы (обои бумажные) с неопределенными свойствами пожарной опасности — представлено письмо № 24 от 21.02.2024 (обои сняты), фотоматериалы.

12. В кабинете заведующего для отделки потолка применены материалы (пенопластовые панели) с неопределенными свойствами пожарной опасности — представлено письмо № 24 от 21.02.2024 (потолочное покрытие демонтировано), фотоматериалы.

13. В кабинете логопеда для отделки стен применены материалы (обои бумажные) с неопределенными свойствами пожарной опасности — представлено письмо № 24 от 21.02.2024 (обои сняты), фотоматериалы.

14. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, примененного для покрытия пола в групповых ячейках №№ 3, 4, 6, 7, 8, а также на путях эвакуации. Для покрытия использован линолеум — представлено письмо № 24 от 21.02.2024 (линолеум на путях эвакуации снят), копии сертификатов соответствия № С-РУ.ПБ.97 В.00169 и № С-РУ.ПБ.68 В.02440, фотоматериалы.

15. Руководителем организации не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц 1 раз в 5 лет, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре — представлен протокол № ЦБ-1844/4 от 03.08.201 о проведении профилактических испытаний лестниц (согласно выводу: пригодны к эксплуатации).

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона № 248-ФЗ, пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 4501/1 от 01.06.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МБОУ «ДС № 375 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно-наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному надзору

И.А. Ширманова